



UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
INSTITUTO ESPECIALIZADO DE ANÁLISIS
(I.E.A.)



CUADRO INFORMATIVO DE MUESTRAS TOMADAS POR EL PERSONAL DEL IDAAN DEL DIA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2014			
NUMERO DE MUESTRAS	DESCRIPCION DEL PUNTO DE MUESTREO	RESULTADO ATRAZINA (ppb)	OBSERVACION
1	Muestra de agua cruda Rio La Villa	15	Los días anteriores se reportó lluvia por varias horas, el agua se encontraba con alto índice de turbiedad
2	Grifo Planta Roberto Reina (punto de colecta tanque)	13	
3	Grifo Planta Rufina Alfaro (punto de colecta tanque)	55	

VASCO DUKE HERNANDEZ
QUÍMICO
CÉDULA: 8-152-317 INMEDIADO: 02/14

“Calidad y Competencia al Servicio de la Comunidad”

2013-“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO”

CIUDAD UNIVERSITARIA OCTAVIO MENDEZ PEREIRA ESTAFETA UNIVERSITARIA
PANAMA, REP. DE PANAMA TELEFONO: 523-6265 FAX: 523-6266
E-MAIL: iea1@ancon.up.ac.pa
Web: <http://www.up.ac.pa/instituto/iea/spiea.html>
IEA/GEN-F-007 ver 02